

Т О УФС Роспотребнадзора по ЯО в  
РМР  
(место составления акта)

03 2013г  
(дата составления акта)  
10ч.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 347

МОУ Яковцевская основная общеобразовательная  
школа

152101 ЯО Борисоглебский район с. Яковцево ул.

“ 11 02 2013 г. по адресу: Елисеевская дом 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя УФС Роспотребнадзора по ЯО Мелюка С.А. № 347 от 11.02.2013г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: **МОУ Яковцевская ООШ**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 25.02.2013г. - 22.03.2013г. включительно

Правовые основания проведения проверки: **Положение об осуществлении Госсанэпиднадзора в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.05.05г. № 596 и ФЗ № 294 от 26.12.08г.**

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: в **ТО УФС Роспотребнадзором по ЯО в РМР 21.03. 2013г. в 10ч.**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки Директор МОУ Яковцевской ООШ – Жарова Л.А.**

( фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки - **плановая**

Форма проверки – **выездная**

Лицо(а), уполномоченное( ые) на проведение проверки: **Ведущий специалист-эксперт - Букасова З.А.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего( их) проверку).

Лица, привлекаемые к проведению проверки: - **помощник санитарного врача Титова Е.Ф.– Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЯО в РМР»**

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность экспертов и /или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: **директор МОУ Яковцевской ООШ – Жарова Л.А.**

( фамилия имя, отчество ( в случае, если имеется) должность проверки

руководителя, или иного должностного лица ( должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

( с указанием характера нарушения, лиц допустивших нарушения)

Санитарного законодательства:

- Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 17.2, 28.

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

а именно:

### 1. Дошкольная группа.

Групповая ячейка дошкольной группы образовательного учреждения имеет полный набор помещений ( приемная, спальня, санитарный узел,; Наполняемость группы составляет – 10 детей.

- в санитарных узлах не установлены поддоны для мытья уборочного инвентаря групп. Не оборудованы между унитазами кабинки . СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 18.3

**2. Общеобразовательная школа:** всего учащихся 23 чел. – 3 класса комплекта.

1 класс – 3 , 3 класс- 3 чел. 5 класс- 3 чел. 7 класс- 4 чел.

2 класс- 4 чел 4 класс- 1 чел. 6 класс- 1 чел. 8 класс- 4 чел.

Объединены классы (1.2.3.4), (5-6), ( 7-8).

Учебный процесс проводится в одну смену.

**Искусственное освещение в образовательном учреждении :** параметры искусственного освещения не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.28.21-10 ( протокол от 06.03.2013г. № 40-прилагается) – 46.6%. Утилизация ЛДС проведена 2011г. ( акт утилизации не предоставлен). Не дооборудовано искусственное освещение около классных досок в 3- классах СанПин 2.4.2.2821-10 п.7.2.1, 7.2.6, 7.2.10.

**Параметры температурно-влажностного режима** в образовательном учреждении соответствуют требованиям ( дошкольная группа, кабинет истории, биологии, компьютерный класс, СанПиН 2.4.2660-10 п. 8.1, СанПиН 2.4.2.2811-10 ( протокол № 41 от 06.03.2013г). В кабинете математики параметры температурно-влажного режима не поддерживаются в соответствии требований санитарного законодательства ( кабинет угловой и только по одной стене установлены батареи) инструментальные замеры не проведены. Термометры для измерения температурного режима – отсутствуют. Ограждение отопительных приборов – отсутствует. СанПиН 2.4.1.2811-10 п. 6.1, 6.2,

- Для организации питьевого режима используется бутилированная вода., установленная в обеденном зале пищеблока.

### Организация питания детей:

Стоимость питания составляет в дошкольной группе– 90 руб. в день, школьников двух разового питания – 70 руб ( 4 человека) обед и завтрак, одноразовое питание – 35 рублей – 23 человека ( 2 чел. на родительскую плату и 21 – бесплатное питание).

- Анализ выполнения натуральных норм питания , калорийности - не ведется, в т. числе и анализ стоимости питания в образовательном учреждении дошкольной группе также не ведется. СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 16.15. 16.2.

- Двух недельное цикличное меню для дошкольников и школьников:  
не согласовано с ТО УФС Роспотребнадзором по ЯО в РМР, ( школьное питание).  
не рассчитаны минеральные вещества и витамины в мг.  
не указан сборник рецептов, используемый для питания .

- Технологические карты разработаны не для всех готовых блюд, используемых в рационе питания в образовательном учреждении. СанПиН 2.4.2.2660-10, 16.13, приложение 11,  
СанПиН 2.4.52409-08 п.6.10, 6.11, 6.4, 6.5, приложение № 2,

В образовательном учреждении реализуется продукция Валетек ( киселек Валетек) с нарушениями требований СанПиН 2.4.2.2660-10 п. 16.14 и СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 9.4,9.7

( продукция реализуется без согласия родителей, не ведется подсчет суммарного количества микронутриентов и витаминов, которое должно соответствовать требованиям гигиенических норм.

- По субботам завтраки в питании учащихся образовательного учреждения не проводятся. СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.8. Закон ЯО «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях № 47-з от 20.05.2006г. ст. 3

#### **Спортивный зал:**

-санитарно-техническое состояние неудовлетворительное т.к. штукатурка со стен отслаивается, потолки и стены в подтеках. На батареях отсутствует защитная арматура ( деревянные решетки. Параметры температурного режима не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Требуется замена оконных блоков. Косметический ремонт не проводился в течении нескольких лет. В защитной арматуре ЛДС скопление мух. СанПин 2.4.1.2811-10 п 4.28, 4.29, 6.1, 6.10, 12.17.

**Кабинет химии:** - вентиляционный шкаф установлен, но механическая вентиляция в нем – отсутствует. СанПиН 2.4.1.2811-10 п. 5.8.

**В санитарных узлах** образовательного учреждения не установлен поддон для мытья уборочного инвентаря с подводкой горячей и холодной воды. Горячее водоснабжение к раковинам для мытья рук – отсутствует. Кабины между унитазами не оборудованы в санитарных узлах. Отсутствуют эл. полотенце или держатели для бумажных полотенец. СанПиН 2.4.1.2811-10 п. 4.25, 8.1, 12.3.

#### **Медицинские осмотры:**

Всего сотрудников- 12 человек, в т.ч. совместители – 1 человек. Не: предоставлена 1 медицинская книжка Шевцова М.В.

Гигиеническое обучение сотрудников по вопросам профессиональной гигиенической подготовки просрочен у всех сотрудников образовательного учреждения ( апрель месяц 2012г.). У совместителя – Сафоновой Т.С. отсутствуют прививки АДСМ, Гепатит В, отсутствуют данные медицинского осмотра за 2012год , но есть заключение.

У Смирнова В.Н. отсутствуют прививки против вир. гепатита В, фл- 25.10.2011г., отсутствует гигиеническое обучение.

У Шаровой Л.А. нет прививок АДСМ. СанПиН 2.4.1 2811-10 п. 13.1, 11.8, 11.9, СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 20.1,20.2,


**Протоколы лабораторных** и инструментальных исследований, экспертное заключение – прилагаются.

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 13.03.2013г.



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 13.03.2013г.

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: предписание к акту обследования , протоколы лабораторных и инструментальных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Букасова З.А.

С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МОУ Яковцевской ООШ - Жарова Л.А.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)