

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1

23.03.2016  
10:00

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 219**

По адресу/адресам:

**Муниципальное образовательное учреждение Яковцевская основная общеобразовательная школа, 152172, Ярославская область, Борисоглебский район, д. Яковцево, ул. Елисеевская, д. 1**

На основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 219 от 10.02.2016 была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: **Муниципальное образовательное учреждение Яковцевская основная общеобразовательная школа, 152172, Ярославская область, Борисоглебский район, д. Яковцево, ул. Елисеевская, д. 1.**

Дата и время проведения проверки:

**01.03.2016 с 11:00 по 13:00. Продолжительность 2:00**

Общая продолжительность проверки: **17 рабочих дней**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):**  
(заполняется при проведении выездной проверки)

«15» февраля 2016 г.  
Дата

11 :00  
Время

  
Подпись

Жарова Л.А.  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

**Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Юдина Светлана Евгеньевна - руководитель проверяющей группы;  
Помощник санитарного врача санитарно-гигиенического отдела Титова Елена Федоровна.**

При проведении проверки присутствовали: **директор Жарова Любовь Алексеевна**

В ходе проведения проверки:

**В результате обследования установлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":**

1.П.4.28. В спортивном зале на потолке присутствуют следы протечек, на трех стенах – дефекты отделочного покрытия. В рекреации 2-го этажа над лестничным маршем на потолке следы протечек, повреждения побелки, отслоение краски на стенах.

2. П.5.4. На учебной мебели отсутствует цветовая маркировка, что не позволяет проводить ее подбор соответственно росту обучающихся.

3. П.8.1. Отсутствует горячее водоснабжение раковин для мытья рук в столовой.

4. П.8.3 Согласно протоколу лабораторных исследований № 651 от 09.03.2016г., представленному Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», отобранная проба питьевой воды (кран пищеблока) по санитарно-химическим показателям (содержание железа) не отвечает гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

5. П.10.12. Продолжительность перемены между 6-м и 7-м уроками, согласно представленному расписанию звонков, составляет 5 минут, что не соответствует требованиям санитарных правил – не менее 10 минут.

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

1. П.13.14. Чистые столовые приборы на пищеблоке и в буфетной дошкольной группы хранятся в вертикальном положении ручками вниз.

2. П.14.24. На момент проверки, отсутствовали суточные пробы готовой продукции предыдущего дня. Отобранные суточные пробы текущего дня хранились в посуде с не плотно закрытыми крышками, без маркировки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт  
отдела надзора за условиями  
воспитания и обучения

Юдина С.Е.

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный  
предприниматель, его  
уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований № 48-50, № 641-645, № 651, № 779, представленные Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Юдина С.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«23» марта 2016 г.

Дата

Подпись

Ф.И.О.