

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
**Территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе**

**Предписание
от 22.03.2013г. № 410
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических мероприятий)**

При проведении санитарно-гигиенического обследования акт № 347 от 11.02.2013г. **МОУ Яковцевской основной общеобразовательной школы** выявлены нарушения санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний и выполнения требований санитарного законодательства **предлагаю :**

№п	Наименование	Срок исполнения.
1.	Довести в образовательном учреждении искусственное освещение до требований СанПиН 2.4.1.2660-10. Использовать один тип искусственного освещения. Обеспечить утилизацию люминесцентных ламп –своевременно (ежегодно). Оборудовать искусственное освещение около досок в дошкольных группах.	До 01.09.2013г.
2.	Строго выполнять натуральные нормы питания детей в образовательном учреждении в соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10.	Немедленно и постоянно.
3.	Вести в образовательном учреждении анализ выполнения натуральных норм , колорийность и анализ стоимости питания.	Немедленно и постоянно.
4.	Согласовать с ТО УФС Роспотребнадзором по ЯО в РМР 2-х недельное цикличное меню в соответствии требований СанПиН 2.4.1.2660-10.	До 01.05.2013г.
5.	В образовательном учреждении обеспечить параметры температурно-влажностного режима в соответствии требований СанПин 2.4.1.2660-10. Провести ограждение отопительных приборов в ласах образовательного учреждения. Иметь термометры для измерения температурного режима в общеобразовательных классах.	Немедленно и постоянно.
6.	Оборудовать дополнительно в кабинете математики отопление, установив батареи с целью доведения параметров температурного режима до требований СанПиН.	До 01.11.2013г.
7.	В санитарных узлах дошкольной группы установить поддон для мытья уборочного инвентаря, выделить зоны хранения уборочного инвентаря.	До 01.09.2013г.

8.	Провести косметический ремонт спортивного зала в образовательном учреждении. На отопительные приборы в спортивном зале установить деревянные защитные экраны.	До 01.09.2013г.
9	Предоставить 1 медицинскую книжку – Шевцовой М.В. Обеспечить прохождение гигиенического сотрудников по вопросам профессиональной гигиенической подготовки.	До 01.05.2013г.
10.	В образовательное учреждение принимать сотрудников только с данными профилактических прививок в соответствии национального календаря прививок.	Немедленно и постоянно.
11.	В санитарном уле образовательного учреждения установить поддон для мытья уборочного инвентаря с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Оборудовать горячее водоснабжение к раконам для мытья рук учащихся. Оборудовать кабинки между унитазами. Приобрести и установить эл. полотенце или бумажные полотенца.	До 01.09.2013г.
12.	Продолжить работы по замене оконных блоков в образовательном учреждении.	До 01.11.2013г.
13.	Разработать все технологические карты на все готовые блюда, используемые в рационе питания в образовательном учреждении.	До 01.05.2013г.
14	. При реализации продукции «Валетнек» в образовательном учреждении вести подсчет суммарного количества микронутриентов и витаминов. Реализацию производить только с согласия родителей каждого ребенка образовательного учреждения.	До 01.05.2013г.
15.	Для учащихся образовательного учреждения (категория малообеспеченные дети) организовать горячие завтраки.	Немедленно и постоянно.
16.	В кабинете химии в вентиляционном шкафу установить механическую вентиляцию	До 01.09.2013г.
17.	В санитарном уле образовательного учреждения установить поддон для мытья уборочного инвентаря с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Оборудовать горячее водоснабжение к раконам для мытья рук учащихся. Оборудовать кабинки между унитазами. Приобрести и установить эл. полотенце или бумажные полотенца.	До 01.09.2013г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

В ТО УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в РМР предоставить план мероприятий по выполнению настоящего предписания с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора МОУ Яковцевской ООШ – Жарову Л.А.

Начальник ТО УФС Роспотребнадзора
по ЯО в Ростовском МР
Букасова З.А.
6-36-44



В.М.Трифонов

Копию настоящего предписания получил :

« _____ » _____ 2013г.

✓